



schriftliche Antwort zur Anfrage-Nr. VII-F-07602-AW-01

Status: öffentlich

Eingereicht von:
Dezernat Stadtentwicklung und Bau

Betreff:
Aktueller Stand zum Betrieb des Personen-Umlaufaufzuges (Paternoster) im Neuen Rathaus

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium

Ratsversammlung

Voraussichtlicher
Sitzungstermin

14.09.2022

Zuständigkeit

schriftliche
Beantwortung

Sachverhalt

1. Welcher Sachstand zum Paternoster-Ausfall liegt aktuell vor.

Der „Paternoster“ steht seit Mai 2022 still. Grund ist ein alters- und verschleißbedingter Getriebeschaden. Der Oberbürgermeister hat am 06.09.2022 die Generalsanierung der Umlaufanlage beschlossen (VII-DS-06769).

2. Sind langfristig die notwendigen bzw. turnusmäßigen Reparaturen am Personenumlaufaufzug durch ausgewiesene Fachfirmen und ausreichenden Ersatzteilverrat gesichert?

Geplant ist eine Generalinstandsetzung in 2023. Danach werden durch eine ausgewiesene Fachfirma regelmäßige Wartungsarbeiten der instandgesetzten Anlage vorgenommen. Vor der Generalinstandsetzung werden keine „Zwischenreparaturen“ durchgeführt, da dies zu einem unverhältnismäßigen, unwirtschaftlichen Mehraufwand führen würde.

3. Wann ist mit einer Wiederinbetriebnahme des Paternosters zu rechnen?

Nach aktuellem Planungsstand (09/2022) kann die Anlage ab 12/2023 wieder in Betrieb genommen werden.

Anlage/n
Keine